表-5 水源における検査項目と頻度

番号	水質基準項目	原水の検査計画 (年/回)													
		上水道												簡易水道	
		大野水源 No.1～5	太平水源 No.2～3	車の口水源	岩脇水源 No.1～3	西原水源	手島水源	新野水源	福井水源	阿瀬比	加茂	加茂谷	十八女	大井	伊島
1	一般細菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	大腸菌	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	カドミウム及びその化合物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	水銀及びその化合物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	セレン及びその化合物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	鉛及びその化合物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	ひ素及びその化合物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8	6価ｸﾛﾑ及びその化合物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
9	亜硝酸態窒素	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	ふっ素及びその化合物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	ほう素及びその化合物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	四塩化炭素	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	亜鉛及びその化合物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	鉄及びその化合物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	銅及びその化合物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
27	塩化物イオン	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
28	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	蒸発残留物	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
30	陰ｲｵﾝ界面活性剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
31	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
32	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
33	非ｲｵﾝ界面活性剤	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
34	ﾌｪﾉｰﾙ類	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
35	有機物質(TOC)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
36	pH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
37	臭気	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
38	色度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
39	濁度	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
40	クリプト指標菌	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	2