

対象年度
原浄水区分
水道の名称/地点名

令和4年度
浄水
阿南市伊島簡易水道／伊島漁協協同組合

検査項目	測定数	1割程度	2割程度	5割程度	7割程度	基準値超	最低値	最高値	平均値
一般細菌数	12	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	12	0	0	0	0	0	-	-	-
カドミウム及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	4	0	0	0	0	0	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	4	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4	0	0	0	0	0	0.03	0.39	0.14
フッ素及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.02	0.03	0.03
四塩化炭素	4	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1, 4-ジオキサン	4	0	0	0	0	0	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	4	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	4	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	4	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	4	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	4	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	4	2	0	1	1	0	0.08	0.49	0.26
クロロ酢酸	4	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	4	2	2	0	0	0	0.0064	0.0245	0.0129
ジクロロ酢酸	4	0	1	0	0	0	0.002 未満	0.011	0.004
ジブロモクロロメタン	4	2	0	0	0	0	0.0073	0.015	0.0106
臭素酸	4	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	4	0	3	1	0	0	0.0261	0.0682	0.0418
トリクロロ酢酸	4	0	1	0	0	0	0.002 未満	0.008	0.004
ブロモジクロロメタン	4	0	3	0	1	0	0.0091	0.0243	0.0139
ブロモホルム	4	0	0	0	0	0	0.0022	0.0059	0.0044
ホルムアルデヒド	4	0	0	0	0	0	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	4	1	0	0	0	0	0.01 未満	0.03	0.02
鉄及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	4	4	0	0	0	0	22.0	31.5	25.5
マンガン及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	12	0	0	0	0	0	36	51.9	47
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4	2	0	0	0	0	26.4	38	31.5
蒸発残留物	4	0	4	0	0	0	141	163	148
陰イオン界面活性剤	4	0	0	0	0	0	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	4	0	0	0	0	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	4	0	0	0	0	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	4	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	4	0	0	0	0	0	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素TOCの量)	12	0	0	0	0	0	0.6	1.5	0.9
pH値	12	0	0	0	0	0	7.00	7.38	7.17
味	12	0	0	0	0	0	-	-	-
臭気	12	0	0	0	0	0	-	-	-
色度	12	0	0	0	0	0	1 未満	1 未満	1 未満
濁度	12	0	0	0	0	0	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	12	0	0	0	0	0	0.17	0.52	0.33