

対象年度

令和4年度

原浄水区分

浄水

水道の名称/地点名

阿南市上水道⑭大京原 西原水源地系／大京原北公園

検査項目	測定数	1割程度	2割程度	5割程度	7割程度	基準値超過	最低値	最高値	平均値
一般細菌数	4	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	4	0	0	0	0	0	-	-	-
亜硝酸態窒素	1	0	0	0	0	0	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	1	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1	0	0	0	0	0	0.76	0.76	0.76
塩素酸	1	0	0	0	0	0	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
クロロ酢酸	1	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	1	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロ酢酸	1	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブロモクロロメタン	1	0	0	0	0	0	0.0004	0.0004	0.0004
臭素酸	1	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	1	0	0	0	0	0	0.0007	0.0007	0.0007
トリクロロ酢酸	1	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブロモジクロロメタン	1	0	0	0	0	0	0.0003	0.0003	0.0003
ブロモホルム	1	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ホルムアルデヒド	1	0	0	0	0	0	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
塩化物イオン	4	0	0	0	0	0	3.4	3.6	3.5
有機物(全有機炭素TOCの量)	4	0	0	0	0	0	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	4	0	0	0	0	0	6.82	6.95	6.89
味	4	0	0	0	0	0	-	-	-
臭気	4	0	0	0	0	0	-	-	-
色度	4	0	0	0	0	0	1 未満	1 未満	1 未満
濁度	4	0	0	0	0	0	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	4	0	0	0	0	0	0.10	0.48	0.31