

対象年度  
原浄水区分  
水道の名称/地点名

令和4年度  
浄水  
阿南市上水道⑮加茂水源地系/加茂谷中学校体育館

検査項目	測定数	1割程度	2割程度	5割程度	7割程度	基準値超過	最低値	最高値	平均値
一般細菌数	12	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	12	0	0	0	0	0	-	-	-
カドミウム及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	4	0	0	0	0	0	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	4	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4	0	0	0	0	0	0.34	0.44	0.39
フッ素及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.07	0.07	0.07
ホウ素及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.02	0.02	0.02
四塩化炭素	1	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1,4-ジオキサン	1	0	0	0	0	0	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
スー-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	1	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	1	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	1	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	1	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	1	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	4	0	0	0	0	0	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
クロロ酢酸	4	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	4	0	0	0	0	0	0.0006	0.0036	0.0018
ジクロロ酢酸	4	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブromクロロメタン	4	0	0	0	0	0	0.0011	0.0027	0.0017
臭素酸	4	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	4	0	0	0	0	0	0.0033	0.0082	0.0057
トリクロロ酢酸	4	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブromジクロロメタン	4	0	0	0	0	0	0.001	0.0028	0.0019
ブromホルム	4	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0005	0.0004
ホルムアルデヒド	4	0	0	0	0	0	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.01	0.01	0.01
ナトリウム及びその化合物	1	0	0	0	0	0	5.7	5.7	5.7
マンガン及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	12	0	0	0	0	0	4.6	4.9	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1	1	0	0	0	0	51	51	51
蒸発残留物	1	1	0	0	0	0	92	92	92
陰イオン界面活性剤	1	0	0	0	0	0	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	1	0	0	0	0	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	1	0	0	0	0	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	1	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	1	0	0	0	0	0	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素TOCの量)	12	0	0	0	0	0	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	12	0	0	0	0	0	7.59	7.81	7.71
味	12	0	0	0	0	0	-	-	-
臭気	12	0	0	0	0	0	-	-	-
色度	12	0	0	0	0	0	1 未満	1 未満	1 未満
濁度	12	0	0	0	0	0	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	12	0	0	0	0	0	0.16	0.41	0.26