

平成29年9月度 上水道水質検査結果

水道名	基準値	阿南市上水道(1)下大野系	阿南市上水道(2)富岡系	阿南市上水道(3)大地水系	阿南市上水道(4)橋系	阿南市上水道(5)福井小野系	阿南市上水道(6)樺地系	阿南市上水道(7)香・小杭系
水源名		下大野系	富岡系(下大野経由)	大地水系(橋経由)	橋系(富岡混合)	福井小野系(橋経由)	樺地系(橋経由)	香・小杭系(橋経由)
採取場所		上大野消防団倉庫	淡島海水浴場	山下 宅	徳島バス橋営業所	福井南公民館	樺泊漁協	井村 雅則 宅
検査目的名		月例検査	月例検査	水道全項目 浄水	月例検査	月例検査	水道全項目 浄水	月例検査
試料種別名		水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
受付日		2017/9/19	2017/9/11	2017/9/11	2017/9/11	2017/9/11	2017/9/11	2017/9/11
判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	0.0003 未満	-	-	0.0003 未満	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	0.00005 未満	-	-	0.00005 未満	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	
六価クロム及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	0.005 未満	-	-	0.005 未満	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	-	0.004 未満	-	-	0.004 未満	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	-	0.68	-	-	0.57	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	0.08	-	-	0.06	
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	0.03	-	-	0.03	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	0.005 未満	-	-	0.005 未満	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	
ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	
塩素酸	0.6mg/L以下	-	-	0.06 未満	-	-	0.06 未満	
クロ酢酸	0.02mg/L以下	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	
クロホルム	0.06mg/L以下	-	-	0.0002 未満	-	-	0.0008	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.0006	-	-	0.0015	
臭素酸	0.01mg/L以下	-	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	-	0.0013	-	-	0.004	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	-	0.0002	-	-	0.0011	
ブromホルム	0.09mg/L以下	-	-	0.0005	-	-	0.0006	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	-	0.008 未満	-	-	0.008 未満	
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	0.01 未満	-	-	0.04	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	0.03	-	-	0.01 未満	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	0.04	-	-	0.03 未満	
銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	0.01 未満	-	-	0.01 未満	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	16.7	-	-	10.5	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	0.002	-	-	0.001 未満	
塩化物イオン	200mg/L以下	3.8	3.3	7.7	5.6	5.7	5.7	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	42.1	-	-	50.3	
蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	101	-	-	96	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	0.02 未満	-	-	0.02 未満	
ジオキシシン	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	
2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	0.000001未満	-	-	0.000001未満	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	
フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	0.0005 未満	-	-	0.0005 未満	
有機物質(TOC)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
pH	5.8-8.6	7.39	7.44	6.84	7.17	7.71	7.35	
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	
濁度	2度	0.1 未満	0.1 未満	0.4	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
残留塩素	0.1以上	0.55	0.54	0.32	0.39	0.36	0.40	