令和元年5月度　上水道水質検査結果

水道名		阿南市上水道(1)下大野系	阿南市上水道(2)富岡系	阿南市上水道(3)大地水系	阿南市上水道(4)橘系	阿南市上水道(5)福井小野系	阿南市上水道(6)椿地系	阿南市上水道(7)香・小杭系
水源名		下大野系	富岡系（下大野経由）	大地水系（橘経由）	橘系（富岡混合）	福井小野系（橘経由）	椿地系（橘経由）	香・小杭系（橘経由）
採取場所	基準値	上大野消防団倉庫	淡島海水浴場	山下　宅	徳島バス橘営業所	福井南公民館	椿泊漁協	井村　雅則　宅
検査目的名		月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査
試料種別名		水道施設（浄水）	水道施設（浄水）	水道施設（浄水）	水道施設（浄水）	水道施設（浄水）	水道施設（浄水）	水道施設（浄水）
受付日		2019/5/20	2019/5/13	2019/5/13	2019/5/13	2019/5/13	2019/5/13	2019/5/13
判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
一般細菌	100個／ml	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
六価クロム及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	0.004　未満	－	－	0.004　未満	－	－
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	－	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	0.28	－	－	0.47	－	－
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
1.4-ジオキサン	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
シス-1.2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
ベンゼン	0.01mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06　未満	－	－	0.06　未満	－	－
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002　未満	－	－	0.002　未満	－	－
クロロホルム	0.06mg/L以下	－	0.0002　未満	－	－	0.0007	－	－
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.002　未満	－	－	0.002　未満	－	－
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	－	0.0002	－	－	0.0012	－	－
臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	－	0.0004	－	－	0.0033	－	－
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.002　未満	－	－	0.002　未満	－	－
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	－	0.0002	－	－	0.001	－	－
ブロモホルム	0.09mg/L以下	－	0.0002　未満	－	－	0.0004	－	－
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	－	0.008　未満	－	－	0.008　未満	－	－
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
銅及びその化合物	1mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
塩化物イオン	200mg/L以下	2.4	2.4	8.1	4.7	4.6	4.6	4.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
蒸発残留物	500mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
フェノール類	0.005mg/L以下	－	－	－	－	－	－	－
有機物質（TOC）	3mg/L以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
pH	5.8-8.6	7.40	7.37	6.88	7.13	7.47	7.35	7.45
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	5度	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
濁度	2度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
残留塩素	0.1以上	0.56	0.63	0.27	0.35	0.35	0.36	0.30