

令和3年3月度 上水道水質検査結果

水道名	基準値	阿南市上水道(1)下大野系	阿南市上水道(2)富岡系	阿南市上水道(3)橋系	阿南市上水道(4)福井小野系	阿南市上水道(5)椿地系	阿南市上水道(6)香・小杭系	阿南市上水道(7)新野(南部)系
水源名		下大野系	富岡系(下大野経由)	橋系(富岡混合)	福井小野系(橋経由)	椿地系(橋経由)	香・小杭系(橋経由)	新野水源
採取場所		内原町 山下 宅	津乃峰地区防災公園	徳島バス橋営業所	福井南公民館	椿泊漁協	井村 雅則 宅	福井町 金刀比羅神社
検査目的名		月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査	月例検査
試料種別名		水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
受付日		2021/3/8	2021/3/8	2021/3/8	2021/3/8	2021/3/8	2021/3/8	2021/3/8
判定	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	
一般細菌	100個/ml	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
六価クロム及びその化合物	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	-	0.004 未満	-	-	0.004 未満	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	-	0.24	-	-	0.24	-	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
ベンゼン	0.01mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
塩素酸	0.6mg/L以下	-	0.06 未満	-	-	0.06 未満	-	
クロ酢酸	0.02mg/L以下	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	
クロホルム	0.06mg/L以下	-	0.0002 未満	-	-	0.0003	-	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	-	0.0002	-	-	0.0003	-	
臭素酸	0.01mg/L以下	-	0.001 未満	-	-	0.001 未満	-	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	-	0.0005	-	-	0.0009	-	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	-	0.002 未満	-	-	0.002 未満	-	
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	-	0.0003	-	-	0.0003	-	
ブromホルム	0.09mg/L以下	-	0.0002 未満	-	-	0.0002 未満	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	-	0.008 未満	-	-	0.008 未満	-	
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
銅及びその化合物	1mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/L以下	2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	6.6	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
蒸発残留物	500mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
ジオキサン	0.0001mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
2-メチルイソホルネオール	0.00001mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
フェノール類	0.005mg/L以下	-	-	-	-	-	-	
有機物質(TOC)	3mg/L以下	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	
pH	5.8-8.6	7.47	7.36	7.49	7.73	7.63	7.71	
味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	5度	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	
濁度	2度	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
残留塩素	0.1以上	0.53	0.50	0.54	0.52	0.49	0.44	