令和8年8月度　上水道水質検査結果

水道名		基準値	阿南市上水道(8)新野(西部)系	阿南市上水道(9)福井水源地系	阿南市上水道(10)車の口水源地系	阿南市上水道(11)羽ノ浦系	阿南市上水道(12)那賀川西原系	阿南市上水道(13)那賀川手島系	
水源名			新野水源系	福井水源地系	車の口水源	岩脇水源(混合)	西原水源	手島水源	
採取場所			新野町友常　(旧)新野西小学校	福井町内歩　福井教育集会所	山口町内田　桑野公民館	羽ノ浦町春日野　春日野浄化センター	那賀川町上福井元畝　出島恐竜公園	那賀川町豊香野　ゆたかの地区防災公園	
検査目的名			月例検査	月例検査	水道全項目　浄水	月例検査	月例検査	水道全項目　浄水	
試料種別名			水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	
受付日			2026/8/19	2026/8/19	2026/8/19	2026/8/25	2026/8/25	2026/8/25	
判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	
1	一般細菌	100個／ml	0	0	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	−	−	0.0003　未満	−	−	0.0003　未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	−	−	0.00005 未満	−	−	0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	0.001　未満	−	−	0.001　未満	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	0.001　未満	−	−	0.001　未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	−	−	0.001　未満	−	−	0.001　未満	
8	六価ｸﾛﾑ及びその化合物	0.02mg/L以下	−	−	0.002　未満	−	−	0.002　未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	−	−	0.004　未満	−	−	0.004　未満	
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	−	−	0.001　未満	−	−	0.001　未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	−	−	0.99	−	−	0.66	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	−	−	0.07	−	−	0.05　未満	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	−	−	0.03	−	−	0.03	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	−	−	0.0002　未満	−	−	0.0002　未満	
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	−	−	0.005　未満	−	−	0.005　未満	
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	−	−	0.0002　未満	−	−	0.0002　未満	
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	−	−	0.0002　未満	−	−	0.0002　未満	
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	−	−	0.0002　未満	−	−	0.0002　未満	
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	−	−	0.0002　未満	−	−	0.0002　未満	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	−	−	0.000006	−	−	0.000004	
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	−	−	0.0002　未満	−	−	0.0002　未満	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	−	−	0.06　未満	−	−	0.06　未満	
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	−	−	0.002　未満	−	−	0.002　未満	
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	−	−	0.0002　未満	−	−	0.0002　未満	
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	−	−	0.002　未満	−	−	0.002　未満	
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	−	−	0.0005	−	−	0.0002　未満	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	−	−	0.001　未満	−	−	0.001　未満	
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	−	−	0.0008	−	−	0.0002　未満	
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	−	−	0.002　未満	−	−	0.002　未満	
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	−	−	0.0003	−	−	0.0002　未満	
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	−	−	0.0002　未満	−	−	0.0002　未満	
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	−	−	0.008　未満	−	−	0.008　未満	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	−	−	0.01　未満	−	−	0.01　未満	
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	−	−	0.01　未満	−	−	0.01　未満	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	−	−	0.03　未満	−	−	0.03　未満	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	−	−	0.01	−	−	0.01　未満	
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	−	−	9.3	−	−	6.2	
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	−	−	0.001　未満	−	−	0.001　未満	
39	塩化物イオン	200mg/L以下	5.9	5.9	6.1	2.9	3.3	3.1	
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	−	−	47.4	−	−	64	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	−	−	103	−	−	92	
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	−	−	0.02　未満	−	−	0.02　未満	
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	−	−	0.000001未満	−	−	0.000001未満	
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	−	−	0.000001未満	−	−	0.000001未満	
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	−	−	0.002　未満	−	−	0.002　未満	
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	−	−	0.0005　未満	−	−	0.0005　未満	
47	有機物質(TOC)	3mg/L以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	
48	pH	5.8-8.6	6.89	7.12	6.65	7.16	7.13	7.12	
49	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5度	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	
52	濁度	2度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	
53	残留塩素	0.1以上	0.30	0.30	0.45	0.25	0.28	0.20	