令和8年8月度　上水道水質検査結果

水道名		基準値	阿南市上水道(15)加茂水源地系	阿南市上水道(16)加茂谷水源地系	阿南市上水道(17)阿瀬比水源地系	阿南市上水道(18)十八女水源地系	阿南市上水道(19)熊谷系
水源名			加茂水源	加茂谷水源	阿瀬比水源	十八女水源	加茂谷水源
採取場所			加茂町不け　加茂谷公民館加茂分館	吉井町地神北	阿瀬比町中村　消防団詰所(桑野2班)	十八女町新開　加茂谷コミュニティセンター	熊谷町定方　熊谷さくら公園
検査目的名			月例検査	水道全項目　浄水	月例検査	月例検査	水道全項目　浄水
試料種別名			水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
受付日			2026/8/25	2026/8/25	2026/8/25	2026/8/25	2026/8/25
判定			適合	適合	適合	適合	適合
1	一般細菌	100個／ml	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	−	0.0003　未満	−	−	0.0003　未満
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	−	0.00005 未満	−	−	0.00005 未満
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	−	0.001　未満	−	−	0.001　未満
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	−	0.001　未満	−	−	0.001　未満
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	−	0.001　未満	−	−	0.001　未満
8	六価ｸﾛﾑ及びその化合物	0.02mg/L以下	−	0.002　未満	−	−	0.002　未満
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	−	0.004　未満	−	−	0.004　未満
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	−	0.001　未満	−	−	0.001　未満
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	−	1.76	−	−	1.76
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	−	0.07	−	−	0.07
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	−	0.03	−	−	0.03
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	−	0.0002　未満	−	−	0.0002　未満
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	−	0.005　未満	−	−	0.005　未満
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	−	0.0002　未満	−	−	0.0002　未満
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	−	0.0002　未満	−	−	0.0002　未満
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	−	0.0002　未満	−	−	0.0002　未満
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	−	0.0002　未満	−	−	0.0002　未満
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	−	0.000006	−	−	0.000005
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	−	0.0002　未満	−	−	0.0002　未満
22	塩素酸	0.6mg/L以下	−	0.06　未満	−	−	0.06　未満
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	−	0.002　未満	−	−	0.002　未満
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	−	0.0002　未満	−	−	0.0002　未満
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	−	0.002　未満	−	−	0.002　未満
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	−	0.0006	−	−	0.0007
27	臭素酸	0.01mg/L以下	−	0.001　未満	−	−	0.001　未満
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	−	0.0013	−	−	0.0014
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	−	0.002　未満	−	−	0.002　未満
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	−	0.0004	−	−	0.0004
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	−	0.0003	−	−	0.0003
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	−	0.008　未満	−	−	0.008　未満
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	−	0.01　未満	−	−	0.01　未満
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	−	0.01　未満	−	−	0.01　未満
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	−	0.03　未満	−	−	0.03　未満
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	−	0.01	−	−	0.01　未満
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	−	5.1	−	−	5.2
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	−	0.001　未満	−	−	0.001　未満
39	塩化物イオン	200mg/L以下	4.5	4.0	5.2	4.8	4.0
40	カルシウム、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	−	72	−	−	71.7
41	蒸発残留物	500mg/L以下	−	100	−	−	92
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	−	0.02　未満	−	−	0.02　未満
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	−	0.000001未満	−	−	0.000001未満
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	−	0.000001未満	−	−	0.000001未満
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	−	0.002　未満	−	−	0.002　未満
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	−	0.0005　未満	−	−	0.0005　未満
47	有機物質(TOC)	3mg/L以下	0.3　未満	0.3　未満	0.6	0.3　未満	0.3　未満
48	pH	5.8-8.6	7.73	6.91	7.60	7.05	6.95
49	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
52	濁度	2度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
53	残留塩素	0.1以上	0.18	0.31	0.79	0.24	0.32