令和8年8月度　簡易水道水質検査結果

水道名		基準値	阿南市伊島簡易水道	阿南市大井簡易水道
水源名			伊島水源（混合）	大井水源
採取場所			伊島漁業協同組合	大井町東平　消防団詰所加茂谷分団第4班
検査目的名			水道全項目　浄水	月例検査
試料種別名			水道施設（浄水）	水道施設（浄水）
受付日			2026/8/4	2026/8/25
判定			適合	適合
1	一般細菌	100個／ml	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003　未満	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001　未満	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001　未満	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001　未満	－
8	六価ｸﾛﾑ及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002　未満	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004　未満	－
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001　未満	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.02　未満	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.05　未満	－
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.01　未満	－
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002　未満	－
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005　未満	－
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002　未満	－
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.0002　未満	－
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.0002　未満	－
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.0002　未満	－
20	ﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝｽﾙﾎﾝ酸（PFOS）及びﾍﾟﾙﾌﾙｵﾛｵｸﾀﾝ酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	0.000002未満	－
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.0002　未満	－
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.17	－
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002　未満	－
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.0007	－
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.002　未満	－
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.002	－
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001　未満	－
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.0049	－
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.002　未満	－
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.0015	－
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.0007	－
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008　未満	－
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01　未満	－
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01　未満	－
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03　未満	－
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.01　未満	－
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	25.3	－
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001　未満	－
39	塩化物イオン	200mg/L以下	50.4	3.9
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300mg/L以下	23.8	－
41	蒸発残留物	500mg/L以下	123	－
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02　未満	－
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	－
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	－
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002　未満	－
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005　未満	－
47	有機物質（TOC）	3mg/L以下	0.3　未満	0.3
48	pH	5.8-8.6	7.04	7.16
49	味	異常でない	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし
51	色度	5度	1　未満	1　未満
52	濁度	2度	0.1　未満	0.1　未満
53	残留塩素	0.1以上	1.16	0.22