令和8年9月度　上水道水質検査結果

	水道名	基準値	阿南市上水道(1)下大野系	阿南市上水道(2)富岡系	阿南市上水道(3)橘系	阿南市上水道(4)福井小野系	阿南市上水道(5)椿地系	阿南市上水道(6)香・小杭系	阿南市上水道(7)新野(南部)系
	水源名		下大野系	富岡系	橘系（富岡混合）	福井小野系（橘経由）	椿地系（橘経由）	香・小杭系(橘経由)	新野水源系
	採取場所		内原町櫛ヶ谷	津乃峰町西分　津乃峰地区防災公園	橘町幸野　徳島バス橘営業所	福井町小野　福井公民館小野分館	椿泊町小吹川原　椿泊漁協	椿町楠ケ浦	福井町土佐谷　金刀比羅神社
	検査目的名		月例検査	水道全項目　浄水	月例検査	月例検査	水道全項目　浄水	月例検査	月例検査
	試料種別名		水道施設（浄水）	水道施設（浄水）	水道施設（浄水）	水道施設（浄水）	水道施設（浄水）	水道施設（浄水）	水道施設（浄水）
	受付日		2026/9/9	2026/9/9	2026/9/9	2026/9/9	2026/9/9	2026/9/9	2026/9/9
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合
1	一般細菌	100個／ml	12	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	－	0.0003　未満	－	－	0.0003　未満	－	－
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	－	0.00005 未満	－	－	0.00005 未満	－	－
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	－	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	－	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	－	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－
8	六価ｸﾛﾑ及びその化合物	0.02mg/L以下	－	0.002　未満	－	－	0.002　未満	－	－
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	－	0.004　未満	－	－	0.004　未満	－	－
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	－	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	－	0.54	－	－	0.54	－	－
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	－	0.05　未満	－	－	0.05　未満	－	－
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	－	0.03	－	－	0.03	－	－
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	－	0.0002　未満	－	－	0.0002　未満	－	－
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	－	0.005　未満	－	－	0.005　未満	－	－
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	－	0.0002　未満	－	－	0.0002　未満	－	－
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	－	0.0002　未満	－	－	0.0002　未満	－	－
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	－	0.0002　未満	－	－	0.0002　未満	－	－
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	－	0.0002　未満	－	－	0.0002　未満	－	－
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）	0.00005mg/L以下	－	0.000002	－	－	0.000002未満	－	－
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	－	0.0002　未満	－	－	0.0002　未満	－	－
22	塩素酸	0.6mg/L以下	－	0.06　未満	－	－	0.06　未満	－	－
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	－	0.002　未満	－	－	0.002　未満	－	－
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	－	0.0004	－	－	0.0006	－	－
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.002　未満	－	－	0.002　未満	－	－
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	－	0.0006	－	－	0.0007	－	－
27	臭素酸	0.01mg/L以下	－	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	－	0.0015	－	－	0.0019	－	－
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	－	0.002　未満	－	－	0.002　未満	－	－
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	－	0.0005	－	－	0.0006	－	－
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	－	0.0002　未満	－	－	0.0002　未満	－	－
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	－	0.008　未満	－	－	0.008　未満	－	－
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	－	0.01　未満	－	－	0.02	－	－
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	－	0.01　未満	－	－	0.01　未満	－	－
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	－	0.03　未満	－	－	0.03　未満	－	－
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	－	0.01　未満	－	－	0.01　未満	－	－
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	－	4	－	－	4	－	－
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	－	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－
39	塩化物イオン	200mg/L以下	2.5	2.5	2.6	2.6	2.5	2.6	6.0
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	－	54.5	－	－	55.8	－	－
41	蒸発残留物	500mg/L以下	－	93	－	－	96	－	－
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	－	0.02　未満	－	－	0.02　未満	－	－
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	－	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	－	0.002　未満	－	－	0.002　未満	－	－
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	－	0.0005　未満	－	－	0.0005　未満	－	－
47	有機物質（TOC）	3mg/L以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満
48	pH	5.8-8.6	7.35	7.41	7.37	7.74	7.62	7.69	6.89
49	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
51	色度	5度	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満
52	濁度	2度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満
53	残留塩素	0.1以上	0.46	0.42	0.41	0.34	0.50	0.21	0.35