令和8年9月度　上水道水質検査結果

		基準値	阿南市上水道(8)新野(西部)系	阿南市上水道(9)福井水源地系	阿南市上水道(10)車の口水源地系	阿南市上水道(11)羽ノ浦系	阿南市上水道(12)那賀川西原系	阿南市上水道(13)那賀川手島系	
	水源名		新野水源系	福井水源地系	車の口水源	岩脇水源(混合)	西原水源	手島水源	
	採取場所		新野町友常　(旧)新野西小学校	福井町内歩　福井教育集会所	山口町内田　桑野公民館	羽ノ浦町春日野　春日野浄化センター	那賀川町上福井元畝　出島恐竜公園	那賀川町豊香野　ゆたかの地区防災公園	
	検査目的名		水道全項目　浄水	月例検査	月例検査	水道全項目　浄水	月例検査	月例検査	
	試料種別名		水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	
	受付日		2026/9/9	2026/9/9	2026/9/9	2026/9/14	2026/9/14	2026/9/14	
	判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	
1	一般細菌	100個／ml	0	6	0	0	0	0	
2	大腸菌	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	0.003mg/L以下	0.0003　未満	－	－	0.0003　未満	－	－	
4	水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	0.00005 未満	－	－	0.00005 未満	－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－	
8	六価ｸﾛﾑ及びその化合物	0.02mg/L以下	0.002　未満	－	－	0.002　未満	－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	0.004　未満	－	－	0.004　未満	－	－	
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	0.01mg/L以下	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	0.72	－	－	0.67	－	－	
12	フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	0.07	－	－	0.05	－	－	
13	ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	0.03	－	－	0.03	－	－	
14	四塩化炭素	0.002mg/L以下	0.0002　未満	－	－	0.0002　未満	－	－	
15	1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.05mg/L以下	0.005　未満	－	－	0.005　未満	－	－	
16	ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04mg/L以下	0.0002　未満	－	－	0.0002　未満	－	－	
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.02mg/L以下	0.0002　未満	－	－	0.0002　未満	－	－	
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.0002　未満	－	－	0.0002　未満	－	－	
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.01mg/L以下	0.0002　未満	－	－	0.0002　未満	－	－	
20	ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	0.00005mg/L以下	0.000005	－	－	0.000002	－	－	
21	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	0.01mg/L以下	0.0002　未満	－	－	0.0002　未満	－	－	
22	塩素酸	0.6mg/L以下	0.06　未満	－	－	0.06　未満	－	－	
23	ｸﾛﾛ酢酸	0.02mg/L以下	0.002　未満	－	－	0.002　未満	－	－	
24	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	0.06mg/L以下	0.0015	－	－	0.0002　未満	－	－	
25	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.002　未満	－	－	0.002　未満	－	－	
26	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.0023	－	－	0.0002　未満	－	－	
27	臭素酸	0.01mg/L以下	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－	
28	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	0.1mg/L以下	0.0064	－	－	0.0002　未満	－	－	
29	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	0.03mg/L以下	0.002　未満	－	－	0.002　未満	－	－	
30	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.03mg/L以下	0.0017	－	－	0.0002　未満	－	－	
31	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	0.09mg/L以下	0.0009	－	－	0.0002　未満	－	－	
32	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	0.08mg/L以下	0.008　未満	－	－	0.008　未満	－	－	
33	亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	0.01	－	－	0.01　未満	－	－	
34	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	0.2mg/L以下	0.01　未満	－	－	0.01　未満	－	－	
35	鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	0.03　未満	－	－	0.03　未満	－	－	
36	銅及びその化合物	1mg/L以下	0.02	－	－	0.01　未満	－	－	
37	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	200mg/L以下	11.9	－	－	4.1	－	－	
38	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.05mg/L以下	0.001　未満	－	－	0.001　未満	－	－	
39	塩化物イオン	200mg/L以下	5.7	6.1	6.4	2.9	3.2	3.1	
40	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	300mg/L以下	48.9	－	－	56.3	－	－	
41	蒸発残留物	500mg/L以下	117	－	－	82	－	－	
42	陰ｲｵﾝ界面活性剤	0.2mg/L以下	0.02　未満	－	－	0.02　未満	－	－	
43	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	
44	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	0.00001mg/L以下	0.000001未満	－	－	0.000001未満	－	－	
45	非ｲｵﾝ界面活性剤	0.02mg/L以下	0.002　未満	－	－	0.002　未満	－	－	
46	ﾌｪﾉｰﾙ類	0.005mg/L以下	0.0005　未満	－	－	0.0005　未満	－	－	
47	有機物質(TOC)	3mg/L以下	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	0.3　未満	
48	pH	5.8-8.6	6.91	7.01	6.65	7.17	7.24	7.23	
49	味	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	臭気	異常でない	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
51	色度	5度	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	1　未満	
52	濁度	2度	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	0.1　未満	
53	残留塩素	0.1以上	0.45	0.21	0.39	0.35	0.34	0.11	