# 令和8年9月度　上水道水質検査結果

| | 水道名 | 基準値 | 阿南市上水道(15)加茂水源地系 | 阿南市上水道(16)加茂谷水源地系 | 阿南市上水道(17)阿瀬比水源地系 | 阿南市上水道(18)十八女水源地系 | 阿南市上水道(19)熊谷系 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 水源名 | | 加茂水源 | 加茂谷水源 | 阿瀬比水源 | 十八女水源 | 加茂谷水源 |
| | 採取場所 | | 加茂町不け　加茂谷公民館加茂分館 | 吉井町地神北 | 阿瀬比町中村　消防団詰所(桑野2班) | 十八女町新開　加茂谷コミュニティセンター | 熊谷町定方　熊谷さくら公園 |
| | 検査目的名 | | 月例検査 | 月例検査 | 水道全項目　浄水 | 月例検査 | 月例検査 |
| | 試料種別名 | | 水道施設(浄水) | 水道施設(浄水) | 水道施設(浄水) | 水道施設(浄水) | 水道施設(浄水) |
| | 受付日 | | 2026/9/14 | 2026/9/14 | 2026/9/14 | 2026/9/14 | 2026/9/14 |
| | 判定 | | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 | 適合 |
| 1 | 一般細菌 | 100個／ml | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 大腸菌 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 3 | ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物 | 0.003mg/L以下 | － | － | 0.0003　未満 | － | － |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005mg/L以下 | － | － | 0.00005 未満 | － | － |
| 5 | セレン及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | － | － | 0.001　未満 | － | － |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | － | － | 0.001　未満 | － | － |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01mg/L以下 | － | － | 0.001　未満 | － | － |
| 8 | 六価ｸﾛﾑ及びその化合物 | 0.02mg/L以下 | － | － | 0.002　未満 | － | － |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04mg/L以下 | － | － | 0.004　未満 | － | － |
| 10 | ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ | 0.01mg/L以下 | － | － | 0.001　未満 | － | － |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10mg/L以下 | － | － | 0.38 | － | － |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 0.8mg/L以下 | － | － | 0.05　未満 | － | － |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 1mg/L以下 | － | － | 0.01 | － | － |
| 14 | 四塩化炭素 | 0.002mg/L以下 | － | － | 0.0002　未満 | － | － |
| 15 | 1.4-ｼﾞｵｷｻﾝ | 0.05mg/L以下 | － | － | 0.005　未満 | － | － |
| 16 | ｼｽ-1.2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.04mg/L以下 | － | － | 0.0002　未満 | － | － |
| 17 | ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.02mg/L以下 | － | － | 0.0002　未満 | － | － |
| 18 | ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | － | － | 0.0002　未満 | － | － |
| 19 | ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ | 0.01mg/L以下 | － | － | 0.0002　未満 | － | － |
| 20 | ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) | 0.00005mg/L以下 | － | － | 0.000002未満 | － | － |
| 21 | ﾍﾞﾝｾﾞﾝ | 0.01mg/L以下 | － | － | 0.0002　未満 | － | － |
| 22 | 塩素酸 | 0.6mg/L以下 | － | － | 0.16 | － | － |
| 23 | ｸﾛﾛ酢酸 | 0.02mg/L以下 | － | － | 0.002　未満 | － | － |
| 24 | ｸﾛﾛﾎﾙﾑ | 0.06mg/L以下 | － | － | 0.0137 | － | － |
| 25 | ｼﾞｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | － | － | 0.01 | － | － |
| 26 | ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | － | － | 0.0019 | － | － |
| 27 | 臭素酸 | 0.01mg/L以下 | － | － | 0.001　未満 | － | － |
| 28 | 総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ | 0.1mg/L以下 | － | － | 0.0216 | － | － |
| 29 | ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸 | 0.03mg/L以下 | － | － | 0.012 | － | － |
| 30 | ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ | 0.03mg/L以下 | － | － | 0.006 | － | － |
| 31 | ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ | 0.09mg/L以下 | － | － | 0.0002　未満 | － | － |
| 32 | ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ | 0.08mg/L以下 | － | － | 0.008　未満 | － | － |
| 33 | 亜鉛及びその化合物 | 1mg/L以下 | － | － | 0.01　未満 | － | － |
| 34 | ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物 | 0.2mg/L以下 | － | － | 0.01　未満 | － | － |
| 35 | 鉄及びその化合物 | 0.3mg/L以下 | － | － | 0.03　未満 | － | － |
| 36 | 銅及びその化合物 | 1mg/L以下 | － | － | 0.01　未満 | － | － |
| 37 | ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物 | 200mg/L以下 | － | － | 5.3 | － | － |
| 38 | ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物 | 0.05mg/L以下 | － | － | 0.001　未満 | － | － |
| 39 | 塩化物イオン | 200mg/L以下 | 4.3 | 4.0 | 4.7 | 4.7 | 4.1 |
| 40 | ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度) | 300mg/L以下 | － | － | 32.8 | － | － |
| 41 | 蒸発残留物 | 500mg/L以下 | － | － | 63 | － | － |
| 42 | 陰ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.2mg/L以下 | － | － | 0.02　未満 | － | － |
| 43 | ｼﾞｪｵｽﾐﾝ | 0.00001mg/L以下 | － | － | 0.000001未満 | － | － |
| 44 | 2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ | 0.00001mg/L以下 | － | － | 0.000001未満 | － | － |
| 45 | 非ｲｵﾝ界面活性剤 | 0.02mg/L以下 | － | － | 0.002　未満 | － | － |
| 46 | ﾌｪﾉｰﾙ類 | 0.005mg/L以下 | － | － | 0.0005　未満 | － | － |
| 47 | 有機物質(TOC) | 3mg/L以下 | 0.3　未満 | 0.3　未満 | 0.6 | 0.3　未満 | 0.3　未満 |
| 48 | pH | 5.8-8.6 | 7.78 | 7.07 | 7.63 | 7.15 | 7.02 |
| 49 | 味 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 50 | 臭気 | 異常でない | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし | 異常なし |
| 51 | 色度 | 5度 | 1　未満 | 1　未満 | 1　未満 | 1　未満 | 1　未満 |
| 52 | 濁度 | 2度 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 | 0.1　未満 |
| 53 | 残留塩素 | 0.1以上 | 0.15 | 0.36 | 0.72 | 0.18 | 0.42 |