

【水質検査結果】平成30年度

		水温・天気													
		23°C 晴	25.4°C 曇	27.2°C 雨	29°C 雨	31.8°C 曇	28.0°C 曇	24.2°C 晴	22.8°C 晴	23.5°C 晴	12.0°C 晴	13.2°C 曇	13.0°C 晴		
項目	単位	4月11日	5月16日	6月6日	7月4日	8月1日	9月12日	10月3日	11月7日	12月5日	1月16日	2月13日	3月6日		
水素イオン濃度 pH		7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.6	7.5	7.2	7.3	7.3		
生物化学的酸素要求量 BOD	mg/l	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5		
化学的酸素要求量 COD	mg/l	2.1	2.5	<0.5	1.0	2.4	3.3	3.4	0.9	1.7	1.9	<0.5	0.8		
浮遊物質 SS	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1		
塩化物イオン	mg/l	132	129	140	145	139	142	123	147	190	155	115	141		
大腸菌群数	個/cm ³	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0		
窒素含有量 T-N	mg/l	1.90	1.18	0.67	0.80	0.94	0.82	2.17	0.70	0.69	0.92	1.09	2.98		
磷含有量 T-P	mg/l	0.011	0.014	0.009	0.011	0.012	0.017	0.016	0.024	0.011	0.010	0.024	0.014		