

【水質検査結果】 令和3年度

項目	単位	月日・天候・気温(°C)												
		4月14日	5月19日	6月2日	7月7日	8月4日	9月1日	10月20日	11月10日	12月15日	1月19日	2月2日	3月2日	
		晴・18.2	雨・23.8	曇・22.5	曇・28.3	曇・25.3	晴・25.8	曇・16.8	晴・17.4	晴・11.5	晴・7.2	晴・9.1	晴・12.0	
水素イオン濃度	pH	-	7.2	7.3	7.3	7.3	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.3	7.3	7.4
生物化学的酸素要求量	BOD	mg/l	1.4	<0.5	<0.5	1.2	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
化学的酸素要求量	COD	mg/l	1.3	<0.5	<0.5	0.7	1.0	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	1.0	<0.5
浮遊物質	SS	mg/l	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
塩化物イオン		mg/l	110	130	110	103	112	107	92.2	102	104	110	103	93.8
大腸菌群数		個/cm ³	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
窒素含有量	T-N	mg/l	1.79	0.58	0.74	1.16	0.96	1.86	0.74	0.64	0.67	2.26	0.86	1.77
磷含有量	T-P	mg/l	0.008	0.018	0.010	0.010	0.007	0.011	0.014	0.026	0.008	0.007	0.008	0.008