

令和4年度
環境管理表

測定項目				年間測定 頻度	管理値	単位	測定日												法基準
							4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
排ガス	ばいじん	煙突	1号	3	0.005g/m ³ N以下	g/m ³ N		24日				8日				○			
			2号	3				<0.001				<0.001							
	塩化水素	煙突	1号	3	30ppm以下 制御運転設定値 25ppm	ppm		24日				8日				○			
			2号	3				13			5.5								
	硫黄酸化物	煙突	1号	6	25ppm以下 制御運転設定値 20ppm	ppm		24日		5日		8日			29日	○		○	
			2号	6				2		1.7		0.7		1.5					
	窒素酸化物	煙突	1号	3	25ppm以下 制御運転設定値 20ppm	ppm		24日				8日			30日	○		○	
			2号	3				1.8		1.1		1.1		2					
	水銀	煙突	1号	2	50μg/m ³ N	μg/m ³ N				5日						○			
			2号	2						0.42									
	ダイオキシン類	煙突	1号	4	0.005ng-TEQ/m ³ N以下	ng-TEQ/m ³ N		24日				8日			29日	○			
			2号	4				0.00058			0.00089		0.00015						
排水	ダイオキシン類	排水処理設備	2	10pg-TEQ/L	pg-TEQ/L				2日					1日					
									0.013					0.059					
振動	敷地境界線	4ヶ所	1	7:00~19:00(50dB)以下 19:00~7:00(50dB)以下	dB									1日~2日					
騒音	敷地境界線	4ヶ所	1	5:00~7:00(55dB) 7:00~19:00(60dB)以下 19:00~22:00(55dB) 22:00~5:00(50dB)以下	dB									1日~2日					
悪臭	1号規制	敷地境界線	2ヶ所		ppm									○					
	2号規制	煙突	1号			1									○				
			2号	1										○					
空気	粉じん	環境集じんろ過式集じん器出口	1	0.005g/m ³ N以下	g/m ³ N				2日										
		リサイクルセンター-バグフィルタ出口	1				<0.001												
雨水	pH	雨水排水貯留槽	12	pH5.8~8.6	pH	22日	18日	2日	7日	1日	9日	4日	14日	1日	○	○	○		
						7.1	7.4	7.8	7.7	7.7	7.2	7.3	7.2	7.6					
	SS	雨水排水貯留槽	12	最大90mg/L以下、日間平均70mg/L以下	mg/L	22日	18日	2日	7日	1日	9日	4日	14日	1日	○	○	○		
						2	<1	1	<1	2	3	<1	2	1					
	油分	雨水排水貯留槽	12	5mg/L以下	mg/L	22日	18日	2日	7日	1日	9日	4日	14日	1日	○	○	○		
						<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1				
濁度	雨水排水貯留槽	12	SSとの相違関係にあることを確認する。	度	22日	18日	2日	7日	1日	9日	4日	14日	1日	○	○	○			
					2.1	0.6	2	1.3	2.6	2.5	0.6	2.1	1.7						
ダイオキシン類	雨水排水貯留槽	水質	2		pg-TEQ/L				3日					1日					
		底質	2		pg-TEQ/g-dry				0.38					0.013					
敷地外	ダイオキシン類	大気	2ヶ所	1	pg-TEQ/m ³ N						10月4日~11日				○				
											0.0045								
											10月11日								
											0.34								
											5.9								
											6.8								
											1.7								

○は測定予定月