

対象年度	令和5年度
原浄水区分	浄水
水道の名称/地点名	阿南市伊島簡易水道／伊島漁協協同組合

検査項目	測定数	1割程度	2割程度	5割程度	7割程度	基準値超	最低値	最高値	平均値
一般細菌数	12	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	12	0	0	0	0	0	－	－	－
カドミウム及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	4	0	0	0	0	0	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	4	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4	0	0	0	0	0	0.02	0.31	0.17
フッ素及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.02	0.03	0.03
四塩化炭素	4	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1, 4－ジオキサン	4	0	0	0	0	0	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス－1, 2－ジクロロエチレン及びトランス－1, 2－ジクロロエチレン	4	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	4	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	4	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	4	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	4	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	4	0	3	0	0	0	0.06 未満	0.27	0.18
クロロ酢酸	4	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	4	1	1	0	0	0	0.0039	0.0124	0.0071
ジクロロ酢酸	4	0	1	0	0	0	0.002 未満	0.011	0.004
ジブロモクロロメタン	4	2	0	0	0	0	0.0076	0.018	0.0127
臭素酸	4	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	4	0	3	1	0	0	0.0216	0.0518	0.0357
トリクロロ酢酸	4	1	0	0	0	0	0.002 未満	0.006	0.003
ブロモジクロロメタン	4	0	3	1	0	0	0.008	0.0183	0.0125
ブロモホルム	4	0	0	0	0	0	0.0021	0.0053	0.0034
ホルムアルデヒド	4	0	0	0	0	0	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	4	3	0	0	0	0	19.0	26.5	24.1
マンガン及びその化合物	4	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	12	0	0	0	0	0	41	50.4	46
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	4	1	0	0	0	0	19.9	33	23.8
蒸発残留物	4	1	3	0	0	0	97	135	113
陰イオン界面活性剤	4	0	0	0	0	0	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジェオスミン	4	0	0	0	0	0	0.000001未満	0.000001	0.000001
2－メチルイソボルネオール	4	0	0	0	0	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	4	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	4	0	0	0	0	0	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素TOCの量)	12	0	0	0	0	0	0.7	1.5	0.9
pH値	12	0	0	0	0	0	6.54	7.24	6.80
味	12	0	0	0	0	0	－	－	－
臭気	12	0	0	0	0	0	－	－	－
色度	12	0	0	0	0	0	1 未満	1 未満	1 未満
濁度	12	0	0	0	0	0	0.1 未満	0.10	0.10
残留塩素	12	0	0	0	0	0	0.20	0.48	0.34