

対象年度
原浄水区分
水道の名称/地点名

令和5年度
浄水
阿南市上水道⑥香・小杭系／ 椿町楠ヶ浦

検査項目	測定 数	1割程 度	2割程 度	5割程 度	7割程 度	基準 値超 過	最低値	最高値	平均値
一般細菌数	12	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	12	0	0	0	0	0	-	-	-
カドミウム及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.0003 未満	0.0003 未満	0.0003 未満
水銀及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.00005 未満	0.00005 未満	0.00005 未満
セレン及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
鉛及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
亜硝酸態窒素	4	0	0	0	0	0	0.004 未満	0.004 未満	0.004 未満
シアン化物イオン及び塩化シアン	4	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	4	0	0	0	0	0	0.29	0.46	0.37
フッ素及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.05 未満	0.05 未満	0.05 未満
ホウ素及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.03	0.03	0.03
四塩化炭素	1	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
1, 4-ジオキサン	1	0	0	0	0	0	0.005 未満	0.005 未満	0.005 未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	1	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ジクロロメタン	1	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
テトラクロロエチレン	1	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
トリクロロエチレン	1	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
ベンゼン	1	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0002 未満	0.0002 未満
塩素酸	4	0	0	0	0	0	0.06 未満	0.06 未満	0.06 未満
クロロ酢酸	4	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
クロロホルム	4	0	0	0	0	0	0.0006	0.0021	0.0015
ジクロロ酢酸	4	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ジブロモクロロメタン	4	0	0	0	0	0	0.0005	0.0013	0.0009
臭素酸	4	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
総トリハロメタン	4	0	0	0	0	0	0.0018	0.0054	0.0037
トリクロロ酢酸	4	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
ブロモジクロロメタン	4	0	0	0	0	0	0.0006	0.0017	0.0011
ブロモホルム	4	0	0	0	0	0	0.0002 未満	0.0003	0.0002
ホルムアルデヒド	4	0	0	0	0	0	0.008 未満	0.008 未満	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
アルミニウム及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
鉄及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.03 未満	0.03 未満	0.03 未満
銅及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.01 未満	0.01 未満	0.01 未満
ナトリウム及びその化合物	1	0	0	0	0	0	3.6	3.6	3.6
マンガン及びその化合物	1	0	0	0	0	0	0.001 未満	0.001 未満	0.001 未満
塩化物イオン	12	0	0	0	0	0	2.6	2.8	2.7
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	1	1	0	0	0	0	51.8	51.8	51.8
蒸発残留物	1	1	0	0	0	0	87	87	87
陰イオン界面活性剤	1	0	0	0	0	0	0.02 未満	0.02 未満	0.02 未満
ジオスミン	1	0	0	0	0	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
2-メチルイソボルネオール	1	0	0	0	0	0	0.000001未満	0.000001未満	0.000001未満
非イオン界面活性剤	1	0	0	0	0	0	0.002 未満	0.002 未満	0.002 未満
フェノール類	1	0	0	0	0	0	0.0005 未満	0.0005 未満	0.0005 未満
有機物(全有機炭素TOCの量)	12	0	0	0	0	0	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
pH値	12	0	0	0	0	0	7.59	7.73	7.66
味	12	0	0	0	0	0	-	-	-
臭気	12	0	0	0	0	0	-	-	-
色度	12	0	0	0	0	0	1 未満	1 未満	1 未満
濁度	12	0	0	0	0	0	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
残留塩素	12	0	0	0	0	0	0.21	0.46	0.35