

令和7年度 阿南市水道事業におけるPFOS及びPFOA水質検査結果一覧

暫定目標値：PFOS及びPFOAの合計が50ng/L以下（定量下限値：2ng/L）

| 区分 | 採取地点 | 分類 | 水系／水源 | 採取日 | PFOS+PFOA (ng/L) |
|------|----------------|----|-----------|-----------|---------------------|
| 上水道 | 大野水源地 (No.1) | 原水 | 那賀川水系那賀川 | 2025/7/16 | 2 |
| 上水道 | 大野水源地 (No.5) | 原水 | 那賀川水系那賀川 | 2025/6/24 | 2 |
| 上水道 | 太平水源地 (No.3) | 原水 | 那賀川水系那賀川 | 2025/6/24 | 4 |
| 上水道 | 車の口水源地 | 原水 | 那賀川水系桑野川 | 2025/7/23 | 7 |
| 上水道 | 新野水源地 | 原水 | 那賀川水系桑野川 | 2025/7/23 | 4 |
| 上水道 | 西原水源地 | 原水 | 那賀川水系那賀川 | 2025/7/23 | 3 |
| 上水道 | 羽ノ浦上水道センター | 原水 | 那賀川水系那賀川 | 2025/7/23 | < 2 |
| 上水道 | 加茂谷水源地 | 原水 | 那賀川水系加茂谷川 | 2025/7/14 | 4 |
| 上水道 | 十八女水源地 | 原水 | 那賀川水系那賀川 | 2025/7/14 | 4 |
| 上水道 | 内原町櫛ヶ谷 | 浄水 | 大野水源地 | 2025/7/9 | < 2 |
| 上水道 | 津乃峰地区防災公園 | 浄水 | 大野水源地 | 2025/7/16 | < 2 |
| 上水道 | 徳島バス橘営業所 | 浄水 | 大野水源地 | 2025/7/9 | < 2 |
| 上水道 | 福井公民館小野分館 | 浄水 | 大野水源地 | 2025/7/9 | < 2 |
| 上水道 | 椿泊漁協 | 浄水 | 大野水源地 | 2025/7/9 | 2 |
| 上水道 | 椿町楠ヶ浦 | 浄水 | 大野水源地 | 2025/7/9 | < 2 |
| 上水道 | 福井町金刀比羅神社 | 浄水 | 新野水源地 | 2025/7/9 | 4 |
| 上水道 | (休)新野西小学校 | 浄水 | 新野水源地 | 2025/7/9 | 4 |
| 上水道 | 福井教育集会所 | 浄水 | 福井水源地 | 2025/7/9 | < 2 |
| 上水道 | 桑野公民館 | 浄水 | 車の口水源地 | 2025/7/9 | 6 |
| 上水道 | 春日野浄化センター | 浄水 | 羽ノ浦水源地 | 2025/7/14 | < 2 |
| 上水道 | 出島恐竜公園 | 浄水 | 西原水源地 | 2025/7/14 | 3 |
| 上水道 | ゆたか野地区防災公園 | 浄水 | 手島水源地 | 2025/7/14 | 2 |
| 上水道 | 加茂谷中学校 | 浄水 | 加茂谷水源地 | 2025/7/14 | < 2 |
| 上水道 | 吉井町地神北 | 浄水 | 加茂谷水源地 | 2025/7/14 | 2 |
| 上水道 | 阿瀬比消防団詰所 | 浄水 | 阿瀬比浄水場 | 2025/7/14 | < 2 |
| 上水道 | 加茂谷コミュニティーセンター | 浄水 | 十八女水源地 | 2025/7/14 | 4 |
| 上水道 | 熊谷さくら公園 | 浄水 | 加茂谷水源地 | 2025/7/14 | 3 |
| 簡易水道 | 大井消防団倉庫 | 浄水 | 大井浄水場 | 2025/7/14 | < 2 |
| 簡易水道 | 伊島漁協 | 浄水 | 伊島水源地 | 2025/7/8 | < 2 |

補足

定量下限値とは、検査する物質の分析方法において、正確な測定が可能な最小の濃度を指します。