

阿南市長 殿

申請者 住所又は所在地 〒
氏名又は名称及
び代表者の氏名

補強コンクリートブロック造の塀の点検表

補助金の申請に当り、所有(管理)の補強コンクリートブロック造の塀を次のとおり点検しましたので、危険性の高い補強コンクリートブロック造の塀に該当することを確認願います。
なお、点検の結果は、事実に相違ありません。

点検項目		点検内容	点検項目	
			適合	不適合
1	高さ	2.2m以下	はい	いいえ
2	壁の厚さ	高さ 2mを超える塀で厚さ 15cm未満	いいえ	はい
		高さ 2m以下の塀で厚さ 10cm未満	いいえ	はい
3	鉄筋	壁頂・基礎は横方向に、壁の端部及び隅角部は縦方向に、それぞれ径 9mm以上の鉄筋を配置している	はい	いいえ (不明)
		壁内に径 9mm以上の鉄筋が縦横 80cm以内の間隔で配筋されている	はい	いいえ (不明)
4	控壁 (高さが 1.2mを超える塀の場合)	3.4m以内ごとに、鉄筋が入った控壁が塀の高さの 1/5 以上突出している	はい	いいえ (不明)
5	基礎	丈が 35cm以上で根入れ深さが 30cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	はい	いいえ (不明)
6	傾き ひび割れ	全体的に傾いている、又は 1mm以上のひび割れがある	いいえ	はい
7	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく	いいえ	はい
判定				
7 項目のうち、1 つでも不適合がある場合、安全対策が必要			いいえ	はい

阿 南 市 確 認 欄		
受付印欄	確認対象の補強コンクリートブロック造の塀について、申請者からの点検内容を踏まえ、以下のとおり確認しました。	
	確認結果 (右の該当項目に■ 又は○点でチェック すること)	☐ 危険性の高い補強コンクリートブロック造の塀(ブロック塀等)に該当します。
		☐ 危険性の高い補強コンクリートブロック造の塀(ブロック塀等)に該当しません。

※鉄筋が入っていない場合は、組積造の塀の点検表を使用してください。