阿南市長 殿

申請者 住所又は所在地 干

氏名又は名称及

び代表者の氏名

組積造の塀の点検表

補助金の申請に当り、所有(管理)の組積造(コンクリートブロック造・レンガ造・大谷石・その他の組積造)の塀を次のとおり点検しましたので、危険性の高い組積造の塀に該当することを確認願います。

なお、点検の結果は、事実に相違ありません。

点検項目		点検内容	点検項目	
			適合	不適合
1	高さ	1.2mを超えている	いいえ	はい
2	壁の厚さ	各部分の厚さがその部分から壁頂までの垂直距離の 1/10 以上ある	はい	いいえ
3	控壁	4m以内ごとに、壁面からその部分における壁の厚さの 1.5 倍以上突出している、又は壁の厚さが必要寸法の 1.5 倍以上ある	はい	いいえ
4	基礎	根入れ深さが 20cm以上ある	はい	いいえ (不明)
5	傾き ひび割れ	全体的に傾いている、又は 1mm以上のひび割れがある	いいえ	はい
6	ぐらつき	人の力で簡単にぐらつく	いいえ	はい
判定				
6 項目のうち、1 つでも不適合がある場合、安全対策が必要			いいえ	はい

阿南市 確認欄		
受付印欄	確認対象の組積造の塀について、申請者からの点検内容を踏まえ、以下のとおり確認しました。	
	確認結果 (右の該当項目に■ 又はレ点でチェックすること)	☐ 危険性の高い組積造の塀(ブロック塀等)に該当します。 ☐ 危険性の高い組積造の塀(ブロック塀等)に該当しません。