

阿南市中学校LED化ESCO事業
ワークスルー後質問及び回答について

No.	概要	質問内容	回答
1	施工内容	阿南中学校3階教室の吊照明について、参考電灯図、器具概要一覧、現地で照明器具の種類に相違がある。提案時に調光センサーは必要か。また吊照明のままでもよいか。	参考電灯図、照明器具概要一覧、現地で相違がある場合、照明器具一覧をもとに同等の照明器具による取替で積算を行ってください。 本照明は両端で固定されていることから、照明を直付けに変更する必要はないと考えております。
2	施工内容	阿南中学校メディアセンターの吊照明について、意匠性が高いと考えるが、提案時は球替えて積算してよいか。	提案時は球替えてではなく吊照明での器具更新としてください。明るさ、吊照明の設置高さについては現状と同等としてください。 取付照明の種類、明るさ(色)については、基本協定締結後、学校とも協議し決定するものとします。
3	施工内容	阿南中学校駐車場及び植栽の街路灯については、球替えとしてよいか。	提案時は灯具交換としてください。
4	施工内容	体育館アリーナの照明計画は阿南中学校を標準とするのでよいか。	体育館のアリーナについては、既存照度を確保できるよう、既存ランプ種別を参考に器具選定を行ってください。
5	施工内容	体育館アリーナ照明における光補償装置は、HID光源の始動時の光束を補うものであり、通常照明計算には含まれないため、光補償装置(ハロゲンランプの明るさ)を考慮しない提案としてよいか。	お考えのとおり、光補償装置については明るさを考慮しない提案としてください。なお、LED照明改修にあたり、光補償装置は不要と考えております。
6	施工内容	体育館アリーナ照明における白熱灯(RF球)は、HID光源の始動時の光束を補うために設置されていると思われまます。ただし光補償装置のように自動的に消灯しないと思えますので、提案段階では既設白熱灯相当の明るさの高天井照明器具の提案でよいか。	LED照明改修にあたり、光補償装置は不要と考えております。提案時においては、RF球を含めた既存照度を確保できるよう、器具の選定を行ってください。
7	施工内容	R8・R9の工事進捗は事業費限度額の割合のとおりとするか。	工事進捗は事業費限度額の年度別割合と一致しなくて問題ありません。お支払いにつきましては、募集要項質疑回答のとおり、工事進捗にあわせての部分払い、または改修工事完了後の一括払いどちらでも対応可能です。
8	その他	設備に関する追加資料を提供してもらうことは可能か。	本市から提供可能な資料につきましては、希望者に別途お渡しいたします。ただし、準備に期間を要する場合や該当資料がない場合もございますので、希望されるすべての資料のお渡しを約束するものではありません。資料提供を希望される場合は6/19(金)までに担当課までご連絡ください。