

阿南市平島こどもセンターほか11施設ESCO事業
ウォークスルー後質問及び回答について

No.	概要	質問内容	回答
1	施工内容	殺菌灯にLEDはありません。同等品でよいか。	同等品としてください。
2	施工内容	照明器具概要、参考電灯図・照明器具姿図、現地で照明器具の種類及び数量に相違があるが提案時はどれを基準とするか。照明器具概要では調光センサー及び照明ガードが明記されていないが、現地では設置されている場合はどうするか。	照明器具概要、参考電灯図・照明器具姿図、現地で相違がある場合、照明器具概要を基に同等の照明器具による取替で積算を行ってください。 また、照明器具概要に調光センサー及び照明ガードが明記されていない場合、提案時は不要とします。ただし、基本協定締結後、調査・設計時には再度現地(事業対象施設すべて)を調査いただき、付属機器及び機能がある場合は、取扱いについて本市と協議のうえ決定することとします。
3	施工内容	既存照明器具のルーメン数と新たに設置するLEDのルーメン数は、照度に関係なく相応する機種を選定しなければならないという理解でよいか。	ご認識のとおりです。 提案では、照明器具概要の既設器具形状の初期の能力に相応する照明器具を選定してください。
4	施工内容	平島こどもセンター及び那賀川スポーツセンターの高天井照明における光補償装置は、HID光源の始動時の光束を補うものであり、通常照明計算には含まれないため、光補償装置(ハロゲンランプの明るさ)を考慮しない提案としてよいか。	お考えのとおり、光補償装置については明るさを考慮しない提案としてください。なお、LED照明改修にあたり、光補償装置は不要と考えております。
5	施工内容	足場が必要な場所の指示はないのか。	天井高が高く足場が必要と想定される箇所については、配布資料の図面にて検討してください。
6	施工内容	比較的新しい空調機が設置されているところがあるが、空調更新対象か。	提案では、配布資料(機器表)内の全ての空調機を更新対象とします。基本協定締結後、空調機の状態確認を行い、更新の有無を判断します。
7	施工内容	現在の空調機用集中リモコンのアドレス設定を教えてください。	現在の空調機用集中リモコンのアドレス設定資料はありません。
8	施工内容	平島こどもセンター及び今津こどもセンターの遊戯室には仕切りがないが、空調機を新設した際は、どのように運用するのか。	既存のカーテン及びアコーディオンカーテンで廊下と仕切って運用します。既存のカーテン等の仕切りがない部分については、今後仕切りについて検討します。
9	施工内容	平島こどもセンター及び今津こどもセンターの遊戯室を一度に利用する最大人数は何人か。	下記を参考としてください。 平島こどもセンター・・・園児約130人、先生約30人 今津こどもセンター・・・園児約90人、先生約20人
10	その他	設備に関する追加資料を提供してもらうことは可能か。	本市から提供可能な資料につきましては、希望者に別途お渡しいたします。ただし、準備に期間を要する場合や該当資料がない場合もございますので、希望されるすべての資料のお渡しを約束するものではありません。資料提供を希望される場合は6/22(月)までに事務局までご連絡ください。