

仕 様 書

1. 工事概要

吉井加圧ポンプ場ほか2施設に設置している加圧ポンプを、次の事項に従い更新するものとする。

2. 工事箇所

阿南市吉井町ほか

3. 機器仕様

(1) 吉井加圧ポンプ場（阿南市吉井町日塚口）

形 式	40BNAME3.7N 同等品（既設形式：40BWRMD63.7A）
口 径	40mm
出 力	3.7kW
運転方式	単独交互運転、インバータ方式
数 量	1 台（その他必要な付属品を含む）

(2) 赤崎加圧ポンプ場（阿南市福井町赤崎）

形 式	32BNAME1.1AN 同等品（既設形式：32BIRMD61.1A）
口 径	32mm
出 力	1.1kW
運転方式	単独交互運転、インバータ方式
数 量	1 台（その他必要な付属品を含む）

(3) 本田加圧ポンプ場（阿南市新野町本田）

形 式	32BNAME1.1BN 同等品（既設形式：32BKAMD1.1D）
口 径	32mm
出 力	1.1kW
運転方式	単独交互運転、インバータ方式
数 量	1 台（その他必要な付属品を含む）

4. 施工内容

- (1) 既設ポンプを撤去する。
- (2) 新設ポンプの据付、既設配管との接続を行う。
- (3) 新設ポンプの試運転、調整、設定を行い、正常に動作することを確認する。

5. その他

- (1) 本工事施工時は、当該施設給水区域において断水が発生するため、事前に関係者へ断水広報を実施し、周知を行わなければならない。
なお、断水時間が制約されるため、円滑な作業ができるよう十分な作業員を配置し、迅速かつ確実に施工しなければならない。
- (2) 本工事で生じる撤去品は適切に処分すること。

- (3) 本工事施工時、必要に応じて適切な処置を施し、関連施設及び維持管理に支障をきたしてはならない。
- (4) 発注者が必要とする報告書及びその他の提出書類については、阿南市水道部の指示に従うこと。