

公表対象物一覧表

防火対象物の名称	防火対象物の所在地	違反の内容			備考	公表日
		違反事項	根拠法令等の条項	違反の位置等		
セブン橋店	橋町幸野38番地5	屋内消火栓設備未設置	消防法第17条第1項違反	建物全体		令和2年5月18日